



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000098

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 06.03.2013 г. по 05.03.2016 г.

код ОК 005 (ОКП) 52 8400

№ ССБК LT.ПБ12.В00158

код ЕКПС _____

код ТН ВЭД России 7308 90 510 0

Заявитель ООО "Свет". Адрес: 170100, г.Тверь, ул.Красные горки, д.11. ОГРН 1076952013380.
Телефон: (4822) 79-11-24, факс: (4822) 79-11-29. E-mail: web@ryterna.ru
(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель "Ryterna" UAB. Адрес: Vandžiogalos str. 84, LT-47480 KAUNAS, Lithuania, Литовская Республика. Телефон: +370 37 4909900
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ12 от 14.11.2011 г., Орган по сертификации «ПСК». Адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, помещение 4, комната 1-4, тел. (495) 380-39-47
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Фрагмент ворот из панелей типа сэндвич т.м. "RYTERNA" (утеплитель из пенополиуретана, обшивка из стального листа с полимерным покрытием, толщина листа 0,45 мм), общая толщина панели 40 мм, для изготовления ворот по ТУ 5284-002-14937615-2011. Контракт № 2013-001 от 09.01.2013 г. Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18, 4.20), согласно приложению (бланк № 000092). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4
(наименование документа, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний

ПБ-154/01-2013 от 14.01.2013 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ССБК.RU.21ПБ10 от 14.11.2011 г., адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом 6, корпус 6, оф.1-4

Представленные документы

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Т.В. Гаюн

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

О.О. Мальцева

(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000092


ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ЛТ.ПБ12.В00158


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 слабогорючие
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности - Д3 с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения - Т3 высокоопасные

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


Т.В. Гаюн
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)

